

Akce : OLU Jevíčko mikrobiologie			
Položka specifikace			
Pozice	Název	Měrná jednotka	Počet jednotek
*	*	*	*
<u>Odborný léčebný ústav Jevíčko laboratoře</u>			
Zařízení č.1- Větrání laboratoří se zázemím			
1.01	Centrální jednotka v podstropním provedení standard GEA vnitřní, včetně příslušenství manžety, rám, sifon pro odvod kondenzátu	kpl	1
	QV,PŘÍVOD = 1400 m3/h, pext = 300 Pa		
1.02	QV,ODVOD = 1400 m3/h, pext = 500 Pa	kpl	1
	skladba viz tech. Zpráva		
1.03	Kondenzátorová jednotka invertor standard PUAH-ZRP71-VHA Qch max 8 kW včetně dvojice konzol	ks	1
	Komunikační modul pro ovládání kondenzátorových jednotek PAC-IF012B-E včetně kabeláže	kpl	1
	Autorizovaná šéfmontáž a uvedení do provozu	hod	6
	Předizolované Cu potrubí včetně prodrátování trasa 9,5/16mm	bm	22
	Naplň chladiva R410A provedení	kg	5
	Potrubí odvodu kondenzátu plast DN 50 mm	bm	8
1.04	Požární klapka PKM 90 280x280mm spouštění ruční, teplotní	ks	1
1.05	Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 -	ks	2
1.06	Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1000 -	ks	2
1.07	Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1500 -	ks	1
1.08	Regulátor konst. průtoku RN 00 - 125mm	ks	1
1.09	Regulátor konst. průtoku RN 00 160mm	ks	1
1.10	Regulátor konst. průtoku RN 00 200mm	ks	3
1.11	Regulátor konst. průtoku RN 00 250mm servo 24V	ks	1
1.12	Regulátor konst. průtoku RN 00 250mm	ks	1
1.13	Čistý nástavec se sondami a možností upevnění filtrační vložky horizontální velikost 470x470mm včetně vyústky (vírový proud) a regulační klapky včetně rámečku pro instalaci do pevného SDK standard CGF - P plochý	ks	1
	Filtrační vložka - filtrace třída H13 150Pa 300m3/h	ks	1
1.14	Čistý nástavec se sondami a možností upevnění filtrační vložky horizontální velikost 587x587mm včetně vyústky (vírový proud) a regulační klapky včetně rámečku pro instalaci do pevného SDK standard CGF - P plochý	ks	1
	Filtrační vložka - filtrace třída H13 150Pa 450m3/h	ks	1
1.15	Čistý nástavec se sondami a možností upevnění filtrační vložky horizontální velikost 623x623mm včetně vyústky (vírový proud) a regulační klapky včetně rámečku pro instalaci do pevného SDK standard CGF - P plochý	ks	1
	Filtrační vložka - filtrace třída H13 150Pa 650m3/h	ks	1
1.16	Filtr do potrubí s připojovacími kruhovými přírubami skříň s vyjímatelnými filtračními vložkami	ks	1
	Filtrační vložka - filtrace třída H13 150Pa 650m3/h	ks	1

Akce : OLU Jevíčko mikrobiologie			
Položka specifikace			
Pozice	Název	Měrná jednotka	Počet jednotek
*	*	*	*
1.17	Vířivá vyúst' přívodní, čtvercová deska standard VDW 500x 24	ks	1
1.18	Vířivá vyúst' přívodní, čtvercová deska standard VDW 400x 16	ks	3
1.19	Vířivá vyúst' přívodní, čtvercová deska standard VDW 600x 24	ks	1
1.20	Protihluková žaluzie klasilk 500x500/400mm	ks	1
1.21	Stěnová mřížka IMOS SM 20 - 300 x 150	ks	4
	Upevňovací rámeček UR1 - 300 x 150	ks	4
	Zařízení č.2 - Větrání technologický odvod zákryt m. č. 1.11 1.NP		
2.01	Ventilátor potrubní zvukově izolovaný CVB 1100/250 BNV provedení , DN250mm, vč. 2x tlumící vložky, kryt elektromotoru,	ks	1
2.02	Regulační klapka RK 250 ruční ovládání	ks	1
2.03	Odsávací zákryt 1300x800x450mm pozinkovaný plech	ks	1
	Zařízení č.3 - Letní cirkulační chlazení laboratoří, kanceláří 1.NP - SPLIT VRV systém		
3.01	Venkovní kondenzátorová jednotka RXYSQ6P8Y1 Qch/Qt 14/16 kW, DC dvojitý rotační kompresor, sinusový DC inverter	ks	1
3.02	vnitřní nástěnná jednotka FTXS25K Qch 2,8kW s čerpadlem kondenzátu	ks	4
3.03	vnitřní kazetová jednotka Qch 5kW FFQ50C s krycím panelem a s čerpadlem kondenzátu	ks	1
	Kabelový ovladač včetně propojovacího kabelu profil 2,5mm ² k vnitřní jednotce	ks	1
	Připojovací box BPH KS967A - odbočky z páteře k vnitřním jednotkám	ks	2
	Refnet rozbočovač	ks	1
	Cu potrubí chladiva do profilu 10m s izolací a kabelem	bm	50
	Cu potrubí chladiva do profilu 13mm s izolací a kabelem	bm	24
	Cu potrubí chladiva do profilu 16mm s izolací a kabelem	bm	12
	Cu potrubí chladiva do profilu 19mm s izolací a kabelem	bm	10
	Příslušenství, ventilové vybavení, náplň chladiva max 5 kg	kpl	1
	Krycí lišta interiérová plast	bm	16
	Autorizovaná šéfmontáž a zprovoznění chladicího systému	kpl	1
	Zařízení č.4 - Větrání hygienických zařízení 1.NP		
4.01	Ventilátor stěnový radiální EBB 170 NT	ks	1
4.02	Mřížka venkovní plast DN 150mm	ks	1
	Zařízení č.5 - Větrání úklidu 1.NP		

Akce : OLU Jevíčko mikrobiologie			
Položka specifikace			
Pozice	Název	Měrná jednotka	Počet jednotek
*	*	*	*
5.01	Ventilátor stěnový radiální EBB 100 NT	ks	1
	Demontáže		
30.01	Demontáže a likvidace jednotky, elementů	kpl	1
30.01	Demontáže a likvidace potrubí	m2	40
	Potrubí a izolace		
	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I rovné do 750 mm jedné strany	m2	75
	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I tvarovky do 750 mm jedné strany	m2	38
	Trouba SPIRO DN 100-125 MM 30% tvarovek	bm	22
	Trouba SPIRO DN 150-160 MM 30% tvarovek	bm	7
	Trouba SPIRO DN 200 MM 30% tvarovek	bm	12
	Trouba SPIRO DN 250 MM 30% tvarovek	bm	6
	Ohebná hadice Sonovac 25 160	bm	2
	Ohebná hadice Sonovac 25 200	bm	10
	Ohebná hadice Sonovac 25 250	bm	5
	Tep a protihluk.izol.tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy int.	m2	85
	Tep a protihluk.izol.tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy oplechování ext.	m2	15
	Protipožární izolace s atestem - odolnost 45 minut	m2	6
	Doplňkový materiál		
	Materiál pro spoje, montáž, závěsy, požární ucpávky atd.	kpl	1
	Doprava	kpl	1
	Přesuny	kpl	1
	Zaregulování, vyzkoušení, předávací řízení	kpl	1
	Inženýrská a koordinační činnost	kpl	1
	Těžké mechanizmy	kpl	1
	Dokumentace konečného provedení, návody, atesty, prohlášení o shodě	kpl	1